

应急演习总结报告

表式号
(Pattern No.):
编号(No.):

EWPP-FR-EHS-024

版本号(Edition No.): A/0

页数(Pages): 1/1

Emergency Drill Evaluation Report

- 1、演习名称 Drill name: 全厂应急疏散演习
- 2、演习日期 Drill Date: 2024.1.26
- 3、演习人员 Attendant: 大部分员工 (中夜班倒班人员缺席)
- 4、器材与防护用品 Material & PPE: No
- 5、演习过程 Overview of the Drill :
 - a) 开启厂区内声光报警, 厂内所有人员立即撤离, 在指定集合地点集合
 - b) 警报响起时间 12:16PM
 全员撤离用时 7min

演练日期: 2024/1/26 地点: 新办公楼门口应急集合点 开始时间: 12:16				
部门	在班人数	外来人员 (访客、供应商等)	应急集合点集合人数	到达集合点时间
生产部 ECG&Mixing	18	0	18	12:22
生产部 Packing	21	0	21	12:23
工程部	15	0	15	12:20
质量部	9	0	9	12:20
供应链	28	0	28	12:19
财务	13	0	13	12:18
采购	2	0	2	12:17
HR	1	0	1	12:17
EHS	2	0	2	12:18
管理部	1	0	1	12:17
喷墨实验室	1	0	1	12:19
其他 (保安及保洁)	6	0	6	12:20
IT	1	0	1	12:17
总计	118	0	118	

应急演习总结报告

表式号
(Pattern No.):
编号(No.):

EWPP-FR-EHS-024

版本号(Edition No.): A/0

页数(Pages): 1/1

6、演习过程中照片 Pictures during drill:



编号167#手动火警报警器



办公室人员撤离



仓库、包装线人员撤离



紧急集合点现场

7、需改进行动 Improvement actions :

- 报警系统中体现的手动火灾报警时间对比实际现场拍下手动火灾报警器的时候有误差 3 分钟
- 撤离过程中部分员工未能做到快步撤离，比较松散

8、评估 Evaluation:

- 公司消防报警系统处于可靠状态，手动报警系统符合应急管理局最新要求“一键报警”，全厂各个区域火警喇叭处于正常运行状态；

应急演习总结报告

表式号
(Pattern No.):

EWPP-FR-EHS-024

版本号(Edition No.): A/0

编号(No.):

页数(Pages): 1/1

- b) 消防泵，喷淋系统处于可靠状态；
- c) 公司全体人员能够及时全部安全撤离到集合点，达到演习预期效果与目的。

	Signature	Date
Plant Mgr		
Pord Mgr		
ENG Mgr		
TQM Mgr		
SCM Mgr		
EHS		

报告人： 孔健

日期 2024.1.26